



MUZAX00KXUPC

**Městský úřad Žatec**  
**Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí**  
Životní prostředí  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

---

Spis. zn.: MUZAS/16045/2021/ŽP/Pf  
Č.j.: MUZA 46318/2021  
Pracoviště: třída Obránců míru č.p. 295 Žatec  
Vyřizuje: Eva Pfeiferová  
Tel.: 415 736 459  
E-mail: pfeiferova@mesto-zatec.cz

V Žatci dne 05. 11. 2021

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
**Přítkovská č.p. 1689/14**  
**415 01 Teplice 1**

IČ 49099469

-----  
(stavebník)

## **ROZHODNUTÍ**

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Vodoprávní povolení stavby

**„Čeradice – rekonstrukce vodovodu“**

### **Výroková část**

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně podle § 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vykonávající ve věci působnost speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), projednal ve vodoprávním řízení žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby vodního díla „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1, kterou zastupují na základě plné moci Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1. které dále pověřují k zastupování svého zaměstnance Miloslavu Kočišovou, nar. 27. 10. 1976, investičního referenta, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1

(dále jen "stavebník").

Na základě výsledku provedeného řízení vodoprávní úřad a po posouzení předložených podkladů vodoprávní úřad:

## I. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 15 a 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke stavbě vodního díla :

### Čeradice - rekonstrukce vodovodu

(dále jen "stavba").

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Čeradice
Identifikátory katastrálních území	619621, 683086, 794732
Názvy katastrálních území	Čeradice u Žatce, Libočany, Žatec
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 30/1, 428/2, 833/1, 833/23, 833/24, 833/29, 834/1, 835/1, 882/1, 882/2, 883/2, 883/3, 883/4 v katastrálním území Čeradice u Žatce
Čísla hydrologického pořadí	1-13-03-0270-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad "B1" - X = 1009103, Y = 804765, Řad "B2" - X = 1009180, Y = 804655, Řad "B3" - X = 1009014, Y = 804669, Řad "B4" - X = 1009179, Y = 804730, Řad "B5" - X = 1009204, Y = 804874, Řad "B6" - X = 1009060, Y = 804827
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad "B1" - X = 1009409, Y = 804928, Řad "B2" - X = 1009103, Y = 804765, Řad "B3" - X = 1009103, Y = 804765, Řad "B4" - X = 1009163, Y = 804690, Řad "B5" - X = 1009206, Y = 804865, Řad "B6" - X = 1009135, Y = 804838

**Stavební objekty:****Vodovodní řady****Druh vodovodního řadu (Č 28)****Celková délka řadů****Nejmenší jmenovitá světlost řadu****Největší jmenovitá světlost řadu****zásobovací síť****Řad "B1" - 428,50 m,****Řad "B2" - 135,40 m,****Řad "B3" - 132,40 m,****Řad "B4" - 57,00 m,****Řad "B5" - 9,30 m,****Řad "B6" - 100,00 m****63 mm****110 mm****Údaje o předmětu rozhodnutí:****Název vodovodu**

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně

úpraven vody

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

Odběry pro pitné účely

Název vodního díla

**Čeradice - rekonstrukce vodovodu**

vodovodní řady zásobovací sítě

samostatný

zásobování obyvatelstva

Čeradice - rekonstrukce vodovodu

**II. Zároveň stanoví vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst.3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů****a § 115 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovaly Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, ověřil Roman Hladík – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

**Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:**

2. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – koordinované závazné stanovisko – Ochrana přírody a krajiny - ze dne 02. 03. 2021 spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit **za této podmínky** :

- Podle předložené projektové dokumentace stavby vyžaduje kácení břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene 110 cm ve výšce 1,30 m, které podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušným správním orgánem k vydání rozhodnutí je Obecní úřad Čeradice.

3. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – koordinované závazné stanovisko – Ochrana ovzduší - ze dne 02. 03. 2021 spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Průběžně monitorovat prašnost a v případě zvýšené prašnosti provést adekvátní protiprašná opatření. Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.
- Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit. Komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti.
- Při rozrušování půdy, zpevňování povrchu a při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání, při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach.
- Veškeré odpady – stavební suť apod. – které nebudou ihned odvezeny oprávněnou osobou umístit na závětrnou stranu a zároveň umísťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál.
- Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) dočasně ztuhit nebo použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti.

4. **Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – koordinované závazné stanovisko – Územní plánování - ze dne 02. 03. 2021 spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e), § 96b stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za této podmínky :

- V úseku LB3 0,021 až LB4 0,0553 trasu vodovodního řadu navrhnout mimo rozvojovou plochu Z10 a současně počítat s napojením této plochy na vodovodní řad.

5. **Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny - závazné stanovisko ze dne 08. 02. 2021 spis.zn. S-KHSUL 12062/2021, č.j. KHSUL 13045/2021 :**

S projektovou dokumentací „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“ LN 008 009 orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek :

Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží žadatel KHS :

- a) doklad o shodě potrubí použitého ke stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.,

- b) protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) a výsledky kráceného rozboru pitné vody z nejbližšího místa od napojení vodovodu ve směru toku. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

**Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve vyjádření následujících právních subjektů a účastníků řízení:**

**6. Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice – vyjádření ze dne 25. 01. 2021 č.j. O21690007193/UTPCMO/RR :**

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby **souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- 1) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SčVK platných v době vydání vyjádření.
- 2) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK.
- 3) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK, vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen – za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 4) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 5) Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 6) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 7) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 8) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 9) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.

- 10) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 11) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- 12) Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním deníku.
- 13) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 14) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 15) **Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti s vlastními investicemi SVS :**  
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje SVS.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a.s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

## 7. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3 – vyjádření ze dne 02. 02. 2021 :

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s vydáním zvláštního užívání komunikací pro umístění a realizaci výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- a) Stavbou bude dotčena silnice III/22523 – 2 x překop, 1 x protlak 9 bm, podélně v komunikaci 116 bm a silnice III/22524 a 1 x protlak 8 bm, podélně v komunikaci 40bm a v příkopu 33 bm.
- b) Vodovodní přípojky v silnicích III/22523 a III/22924 požadujeme provádět současně s vodovodním řadem.
- c) Asfaltový povrch komunikace bude opraven dle PD, v případě dalšího poškození bude oprava domluvena na místě před pokládkou asfaltového koberce.
- d) Stávající asfaltový koberec komunikace bude v dotčeném místě odříznut a u napojení opravy na původní povrch komunikace bude použito bitumenových pásků nebo jinou technologií zamezující zatékání povrchových vod do vzniklé spáry.
- e) Na opravu obrusné vrstvy nebude použito recyklované obalované směsi.
- f) Opravu asfaltového povrchu provede výhradně odborná (akreditovaná) firma.
- g) Zásyp výkopů bude proveden pouze **nesedavým materiálem včetně nových konstrukčních vrstev, které budou odpovídat ČSN 736126 a TP 102, 109.**
- h) Zásypy výkopů budou prováděny po vrstvách max. 25 cm se zhutněním.
- i) Před opravou živičných vrstev bude provedena zkouška hutnění podloží (nestmelených vrstev), která musí prokázat dodržení minimálního modulu přetvárnosti dle daných předpisů.
- j) Hloubka uložení inženýrské sítě bude **min. 120 cm** pod úroveň dotčených silnic, krajnic, příkopů nebo zelených pásů.
- k) Před zásypem výkopů bude přizván zástupce naší organizace (pí. Menzlová) ke kontrole **hloubky uložení** a ke kontrole hutnění zásypů (po vrstvách á 25 cm).

- l) **Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny (pí. Menzlová, tel. 415 652 005).**
  - m) **Vlastní povolení zásahu do silničního tělesa je nutné požádat Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend.**
  - n) Zemina z výkopů nebude skladována na vozovkách ani krajnicích ve správě SÚS ÚK.
  - o) Investor bude po dobu **60 měsíců** ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše uvedené vozovce.
  - p) Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky i po ukončení záruční doby.
  - q) SÚS ÚK nebude ručit za případné škody způsobené třetím osobám při provádění prací v silničních stavbách a pozemcích v rámci výše uvedené stavby.
  - r) Investor uvede na své náklady – v případě znečištění, poškození vozovky, krajnice a příkopu – vše do původního stavu.
  - s) **Při předání opravených úseků komunikací budou doloženy atesty všech materiálů použitých při opravách vozovky a protokol o provedení zkoušek hutnění podloží.**
  - t) Na požádání SÚS ÚK, provozu Louny zajistí investor bezplatné vytýčení inženýrských sítí.
  - u) Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší organizací.
  - v) Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí kontrolu dopravního značení nutného při provádění vlastních prací.
  - w) Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období (01. 11. – 31. 03.).
  - x) Toto vyjádření má platnost 1 rok.
  - y) Toto vyjádření je platné pouze v součinnosti se smlouvou **X/4011/2021/LN** o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice, které investor uzavře a předloží silničnímu správnímu orgánu nejpozději před vydáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedených prací v silničních pozemcích a v silničním tělese.
8. **Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 zn. POH/52560/2020-02/032300 :**

## **II. Stanovisko z hlediska správce povodí :**

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu, že u vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.

9. **ČEZ Distribuce a.s. Děčín – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo 023/9999/2021/21/OP ze dne 19. 01. 2021 :**

## **Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo 023/9999/2021/21/OP**

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno podle situace Roman Hladík, 12/2020, č. výk. C.4.1.
4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
10. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
11. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.



10. **V průběhu provádění stavebních prací bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před zahájením výkopových prací, budou veškerá podzemní zařízení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytýčena a jejich správci budou o započetí prací informováni. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi soubory podmínek provozovatelů těchto sítí uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních:**
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha – stanovisko pracoviště ochrany sítě ze dne 02. 12. 2020 č.j. 830193/20
  - ČEZ Distribuce, a. s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ze dne 23. 11. 2020 zn.: 0101418934 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení č. 023/9999/2021/21/OP ze dne 19. 01. 2021 zn. 1112577114

**Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:**

11. Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
12. V souladu s § 152 stavebního zákona **je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.**
13. Stavba bude dokončena nejpozději do: **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
14. Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavby, termín zahájení a ostatní lhůty výstavby bude **doložen harmonogram stavby včetně plánu kontrolních prohlídek vodoprávnímu úřadu až před samotným zahájením stavby.** Stavebník před zahájením stavby písemně oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona.
15. Případné škody způsobené na cizím majetku, v rámci realizace výše uvedené stavby budou hrazeny dle platných předpisů.
16. Případné odstávky na stávajícím vodovodním řadu v průběhu stavby budou v dostatečně časovém předstihu vždy projednány s provozovatelem vodovodů, tj. Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice.
17. Přebytečný výkopek bude po dohodě s oprávněnou firmou v průběhu stavby odvážen na příslušnou skládku. Odvozem nesmí být znečištěny příjezdové komunikace, v opačném případě bude zajištěno jejich čištění.
18. Při provádění výkopových prací bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a to zejména minimální vodorovná vzdálenost od podzemních inž. sítí a křížení s těmito sítěmi.
19. Všichni pracovníci provádějící výkopové práce budou prokazatelně seznámeni s vedením všech podzemních zařízení.
20. Veškeré odkryté kabelové rozvody budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich náhodnému nebo úmyslnému poškození.
21. Před zakrytím výkopů po celé trasy stavby budou zástupci správců inž. sítí přizváni k provedení kontroly, zda není jednotlivé vedení viditelně poškozeno. O této kontrole záhozu výkopu bude učiněn zápis ve stavebním deníku a doložen při kolaudačním řízení.

22. Veškeré výkopy musí být opatřeny zábranami a výstražnými tabulkami za snížené viditelnosti a v nočních hodinách musí být výkopy řádně osvětleny, pro chodce musí být zřízeny přechody, vjezdy k objektům domů a garážím musí být opatřeny dostatečně pevnými lávkami a silničními přejezdy, pokud to bude technicky možné, komunikace musí být označeny dopravními značkami.
23. V průběhu prací nesmí být okolí stavby rušeno nadměrným hlukem, vibracemi a prašností nad přípustnou míru.
24. Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
25. Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny.
26. Pokud dojde ke znečištění komunikací v případě dešťů, je nutné zabezpečit čištění.
27. Dopravní značky a zařízení musí být umístěny na komunikacích před zahájením prací a po celou dobu realizace stavby musí být udržovány. Po ukončení prací, tj. po uvedení vozovky do bezpečného a sjízdného stavu musí být přechodné značení odstraněno.
28. Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.
29. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
30. Před zahájením stavebních prací budou vytýčena veškerá podzemní vedení a zařízení na staveništi osobami k tomu oprávněnými. Zemní práce budou započaty po předchozím souhlasu správců těchto vedení a zařízení. Bez vytýčení všech podzemních zařízení nesmí být práce zahájeny.
31. Před zahájením stavby bude zajištěna investorem stavby platnost jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí.
32. Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
33. V průběhu stavby bude zajištěn řádný přístup do všech okolních nemovitostí. Termín zahájení realizace stavby bude vždy s min. 14-denním předstihem oznámen písemnou formou, tj. prokazatelně všem účastníkům řízení, zejména vlastníkům sousedních nemovitostí.
34. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do užitelného stavu odpovídajícímu původnímu stavu.

### **III. Pro užívání stavby vodního díla vodoprávní úřad stanovuje v souladu s § 122 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto podmínky :**

35. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který je dokladem pro užívání stavby.  
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebníkem předloženy příslušné doklady a revize, mj. :
  - doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty)
  - zpráva o výsledku odborného dozoru archeologa
  - vyjádření správců podzemních zařízení souběžných a křižujících
  - doklad o shodě potrubí použitého ke stavbě vodovodu podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

- protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) a výsledky kráceného rozboru pitné vody z nejbližšího místa od napojení vodovodu ve směru toku. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně opravené PD dle skutečného provedení stavby
- závazné stanovisko k užívání stavby na výše uvedenou stavbu vydané Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny
- závazné stanovisko k užívání stavby na výše uvedenou stavbu vydané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Žatec

### **Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice

### **Odůvodnění**

Dne 20. 04. 2021 podal žadatel Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1, kterou zastupují na základě plné moci Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1. které dále pověřují k zastupování svého zaměstnance Miloslavu Kočišovou, investičního referenta, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

#### **I. Povolení stavby vodního díla – účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona :**

##### **a) stavebník**

- **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice

##### **c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno**

- **Obec Čeradice**, IČ 47786701, Čeradice č.p. 25, 438 01 Žatec 1 – vlastník poz.parc.č. 833/29, 833/1, 30/1, 833/24, 835/1, 834/1, 883/3, 883/1, 428/2 k.ú. Čeradice u Žatce
- **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o.**, IČ 00080837, Ruská č.p. 260, 417 03 Dubí 3 – vlastník poz.parc.č. 833/23, 882/1, 882/2, 883/4, 883/2 v k.ú. Čeradice u Žatce

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 e) stavebního zákona

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23, 25/1, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 111, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, parc. č. 1/2, 6/4, 6/5, 8, 11/2, 17, 21, 26/1, 27, 29/1, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/20, 30/25, 30/31, 30/32, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/44, 31, 41, 45/3, 58/1, 59/1, 60, 61/2, 398/5, 398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9, 428/13, 428/22, 428/23, 428/27, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 445/9, 445/10, 445/16, 445/19, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 454/2, 480/2, 492/1, 492/2, 492/8, 492/9, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16, 492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2, 833/4, 833/10, 833/13, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 833/22, 833/25, 833/26, 833/28, 833/30, 833/32, 833/34, 833/36, 834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 848/2, 852/2, 866, 881, 883/1, 907/1, 908, 913, 915/1, 918/2, 918/8, 918/9, 919, 921, 933, 934, 938, 942, 943 v katastrálním území Čeradice u Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území Libočany, parc. č. 7009/5 v katastrálním území Žatec

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 61, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86, č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101 a č.p. 102

Vlastníci ostatních pozemků v dané lokalitě veřejnou vyhláškou.

vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury v sousedství stavby

- Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

**Žádost byla doložena všemi povinnými doklady** podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 1) projektová dokumentace zpracovaná Svč.vodovody a kanalizacemi a.s. Teplice – útvar projekce – ověřil Roman Hladík – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické z 01/2021
- 2) plná moc ze dne 19. 02. 2020
- 3) pověření pro paní Miloslavu Kočišovou ze dne 05. 03. 2020
- 4) informace o parcelách KN

- 5) kopie z katastrální mapy
- 6) Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla uzavřená mezi Obcí Čeradice a Svč. vodárenskou společností a.s. Teplice ze dne 04. 01. 2021
- 7) Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 02. 03. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021
- 8) Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Památková péče – stanovisko k vodoprávnímu řízení ze dne 14. 06. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/25461/2021/PP/Ža, č.j. MUZA 25481/2021
- 9) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné stanovisko ze dne 08. 02. 2021 č.j. KHSUL 13045/2021 pod spis. zn.: S-KHSUL 12062/2021
- 10) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec – závazné stanovisko ze dne 10. 02. 2021 č.j. HSUL-380-2/ŽA-2021, Ev.č. 35 PD/PRE-Chy/2021
- 11) Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 č.j. POH/52560/2020-02/032300
- 12) Svč. vodovody a kanalizace, a.s. Teplice – vyjádření ze dne 25. 01. 2021 č.j. O21690007193/UTPCMO/RR
- 13) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí 3 – vyjádření ze dne 02. 02. 2021
- 14) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3 – vyjádření ze dne 02. 12. 2020 č.j. 830193/20
- 15) GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – stanovisko ze dne 23. 11. 2020 zn. 5002265100
- 16) Telco Pro Services, a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 0201156976
- 17) ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 0700296733
- 18) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 č.j. 0101418934 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 19. 01. 2021 zn. 1112577114
- 19) Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 pod spis. zn.: ÚP-573/20-393-2020-1150
- 20) ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 č.j. VPD\_2020\_2133
- 21) GRAPE SC, a.s., Praha 1 – vyjádření ze dne 26. 11. 2020
- 22) Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. Most – vyjádření ze dne 10. 12. 2020 č.j. 1815/2020
- 23) Policie ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – vyjádření ze dne 13. 01. 2021 č.j. KRPU-8829-1/ČJ-2021-040706-1-IB
- 24) NET4GAS, s.r.o. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 11021/20/OVP/N
- 25) Vodafone Czech Republic a.s. Praha – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 201123-1329232649
- 26) Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000 Kč ze dne 31. 05. 2021

**Vodoprávní úřad opatřením ze dne 20. 05. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/16045/2021/ŽP/Pf, č.j. MUZA 21424/2021 oznámil veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla.** Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 16. 06. 2021 s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku místního šetření spojeného s ústním jednáním byl sepsán protokol. Do konání místního šetření spojeného s ústním projednáním se písemně vyjádřil dotčený orgán, tj. Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Památková péče stanoviskem k vodoprávnímu řízení ze dne 14. 06. 2021 pod spis.zn. MUZAS/25461/2021/PP/Ža, č.j. MUZA 25481/2021. V rámci místního šetření a ústního jednání se písemně do protokolu vyjádřila Obec Čeradice, která souhlasí s navrženou trasou v zastavěné ploše v úseku LB3 – Z10 v souběhu s ostatní technickou infrastrukturou.

Připomínky zástupců dotčených orgánů a jednotlivých účastníků řízení byly zahrnuty do výše uvedených podmínek stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci stavby „**Čeradice – rekonstrukce vodovodu**“ vypracovaly Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice – ověřil Roman Hladík – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0401276) z 12/2020, zakázkové číslo : 11602/4.

### **Projektová dokumentace stavby řeší:**

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího vodovodního řadu z důvodů kvalitnějšího zajištění a zásobování obyvatelstva pitnou vodou v dané lokalitě, tj. v obci Čeradice.

#### Navrhované kapacity :

Kapacity:

#### **IO 01 Rekonstrukce vodovodu**

**B1** -HDPE SLM 3.0, OD 110, ID 100mm, PAS  
1075, **dl. 145,20 m**, Typ 3 - Burstlining

HDPE Rc Plus OD 110, ID 100mm, PAS  
1075, **dl. 283,30 m** , Typ 2 - výkop

Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 11 ks

Prodloužení přípojek HDPE Rc Plus – 5 ks

**B2** -HDPE SLM 3.0, OD 90, ID 80mm, PAS  
1075, **dl. 70,0 m**, Typ 3 - Burstlining

HDPE Rc Plus OD 90, ID 80mm, PAS  
1075, **dl. 65,40 m** , Typ 2 - výkop

Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 4 ks

Prodloužení přípojek HDPE Rc Plus – 2 ks

**B3** -HDPE SLM 3.0, OD 90, ID 80mm, PAS  
1075, **dl. 132,40 m**, Typ 3 - Burstlining

Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 13 ks

**B4** -HDPE HDPE Rc Plus, OD 90, ID 80mm, PAS 1075, **dl. 57,0 m**, Typ 2 - výkop

Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 3 ks

**B5** -HDPE HDPE Rc Plus, OD 90, ID 80mm, PAS 1075, **dl. 9,30 m**, Typ 2 - výkop

**B6** -HDPE HDPE Rc Plus, OD 63, ID 50mm, PAS 1075, **dl. 100,0 m**, Typ 2 - výkop

Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 5 ks

Protlak silnice III/22523 – **9,0 m**

## IO 01 Vodovod

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikaci v majetku obce Čeradice a SUS Louny, v travnatém pásu, chodníku, v celkové délce **862,60 m**, vč. přepojení **36** ks vodovodních přípojek a prodloužení přípojek k novému vodovodu v počtu **7** ks. Stávající potrubí LT 100 a 80 bude pod zemí roztrženo a na jeho místo bude zataženo potrubí nové, z výkopu bude odstraněno. Jedná se o bezvýkopovou metodu rekonstrukce – burstlining a klasický otevřený výkop. V místech výkopu bude vyříznuto a odstraněno. Pro požární zajištění území bude osazen nový nadzemní hydrant před čp. 27. Bude použito potrubí pro bezvýkopovou technologii BURSTLINING- **HDPE SLM 3.0, OD 110 a 90mm, ID 100 a 80 mm , PAS 1075, typ 3**, v celkové délce **347,30 m**. Dále bude pro otevřený výkop použito potrubí **HDPE RC Plus, OD 110, 90 a 63mm, ID 100, 80 a 50mm , PAS 1075, typ 2**, v celkové délce **515,0 m**.

Potrubí přípojek bude z **HDPE RC Plus, OD 32 a 63mm, PAS 1075**, v celkové délce **87 m**. Z části se předpokládá provádění bezvýkopem, řízeným protlakem v površích – bet. dlažba, asfalt, tráva, beton, štěrk. Trasa nového potrubí vede v trase původního vedení, pouze v místech náměstí je trasa navržena blíže k zástavbě, z důvodu křížení stávajících sítí.

## **ŘAD „B1“**

Rekonstrukce bude začínat v novém uzlu pod čp. 66, v **LB<sub>1</sub>** v příkopu asf. komunikaci SUS III/22523 a to napojením pomocí výřezu na stávajícím potrubí AC DN 100 s osazením nového T kusu 100/100 a 2x šoupátka DN 100 (4000E2) se ZS 100 a propojením pomocí Synoflex 7994. Dále pokračuje trasa překopem komunikace a chodníku směrem ke svahu, do travnaté plochy parku k **LB<sub>2</sub>**. Zde bude nutno počítat se ztíženým výkopem ve svahu a to až k **LB<sub>3</sub>**. Dále pokračuje trasa vodovodu v trávníku ve směru k nové armaturní šachtě. Tato bude osazena mimo komunikaci, vedle kanalizace **LB<sub>5</sub>**. Nová šachta bude o vnitřních rozměrech 2,9 \* 1,5m, je navržena jako betonová ( případně zděná z KB Bloků ), nepřejezdná a bude do ní osazeno šoupě DN 100mm s kolečkem. V budoucnu bude sloužit pro umístění redukčního ventilu. Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant DN 80 se šoupátkem H1, pro odkalení sítě v **LB<sub>6</sub>**. Dále trasa pokračuje v **LB<sub>7</sub>**, kde bude umístěn automatický podzemní vzdušník DN 50mm pod poklopem hydrantovým. Zde začíná část trasy vedena BURSTLININGEM a to až do **LB<sub>8</sub>**. Dále trasa pokračuje výkopem k **LB<sub>9</sub>** kde dojde k napojení odbočného řadu PVC 90, se šoupátkem DN 80(4000E2) se ZS 80mm. Dále trasa pokračuje výkopem k **LB<sub>11</sub>** kde dojde k napojení odbočného řadu PE 90, se šoupátky 2xDN 100mm(4000E2) se ZS 100mm pro řad B5 a druhé

jako sekční. Dále trasa pokračuje v **LB<sub>12</sub>**, kde začíná část trasy vedena BURSTLININGEM a to až do **LB<sub>15</sub>**. Na trase je ještě jedna odbočka v **LB<sub>14</sub>** a to pro řad B6, se šoupátkem DN 50mm. Dále pokračuje trasa výkopem až na konec v **LB<sub>20</sub>**. Zde dojde k rozbočení na řady B2 a B3, se šoupátky DN 80mm (4000E2) se ZS 80mm. Na trase řadu B1 je osazen nový nadzemní požární hydrant v **LB<sub>17</sub>** K230 – H2 se šoupátkem DN 80mm a ZS. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 11 ks. Dále bude prodlouženo celkem 5 ks přípojek na nový vodovod. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE SLM 3.0, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075, dl. 145,20m, typ 3**, pro BURSTLINING. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE HDPE RC Plus, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075, dl. 283,30m, typ 2**, pro VÝKOP.

Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 100mm. Dotčeny jsou pozemky původní. Demontáž potrubí v otevřeném výkopu LT 100 - 62,0m. Zrušení burstliningem LT 100 – 145,20m. Dále dojde ke zrušení původní odbočky na vodovodu AC 100. Bude demontováno šoupě a T kus 100/100 a potrubí bude doplněno potrubím TLT DN 100 v délce 1m. Připojení bude pomocí tvarovek Synoflex 7974 DN 100.

### ŘAD „B2“

Rekonstrukce bude začínat na pozemku obce ( mimo asf. SUS ) v **LB<sub>20</sub>**, a to napojením na nový T kus 80/80. V místě napojení budou osazena dvě nová šoupata DN 80 (4000E2) se ZS. Potrubí ve směru na Žatec. Dále pokračuje trasa rekonstrukce v souběhu se silnicí, vede v travnatém pásu, chodníku obce, až do **LB<sub>24</sub>** , k čp. 47, výkopem. Zde dojde ke zrušení podzemního hydrantu, DN 80 se šoupátkem DN 80.

Dále vede trasa v krajnici komunikace a chodníku BURSTLININGEM až k **LB<sub>26</sub>** kde je napojení odbočného řadu B4, s osazením šoupěte DN 80 (4000E2) se ZS. Dále trasa pokračuje v travnatém příkopu silnice až k **LB<sub>28</sub>** kde je ukončena osazením podzemního hydrantu DN 80mm, H3 se šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS – odkalení sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 4 ks. Dále bude prodlouženo celkem 2 ks přípojek na nový vodovod. Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant H3 pro odkalení sítě. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 3, dl. 70,0 m – pro BURSTLINING**. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, dl. 65,40m, typ 2**, pro VÝKOP. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm. Burstlining – 70,0m Výkop – 65,40m

### ŘAD „B3“

Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B1, v **LB<sub>20</sub>** vedle silnice v polovegetačních tvárnících a to napojením na nový T kus 80/80 a šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa v burstliningem až do **LB<sub>34</sub>** před čp. 83, kde bude dále pokračovat otevřeným výkopem až do konce rekonstrukce v **LB<sub>35</sub>**. Ukončení bude osazením podzemního hydrantu DN 80mm, H4 se šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS – odkalení sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 13 ks. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 3, dl. 132,40 m**. Téměř celá trasa rekonstrukce je navržena bezvýkopovou technologií ( BURSTLINING ). Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm. Burstlining – 120,0m Výkop – 12,40m

### ŘAD „B4“

Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B2, v **LB<sub>26</sub>** v silnici a to napojením na nový T kus 80/80 a šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa v výkopem až do **LB<sub>29</sub>** před čp.



56, kde bude lom a dále pokračovat otevřeným výkopem až do konce rekonstrukce v **LB30**. Ukončení bude osazením podzemního hydrantu DN 80mm, H5 se šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS – odvodnění sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – **3 ks**. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE RC plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 2, dl. 57,0 m**. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm. Výkop – 57,0m.

### ŘAD „B5“

Rekonstrukce bude začínat v **LB11** v silnici a to napojením na nový T kus 100/100 a šoupátkem DN 100 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa v výkopem až do **LB40** před čp. 78, kde bude ukončena. Připojení na stávající potrubí PE 90 bude pomocí tvarovek Systém 2000 0430 DN 80mm. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Na trase nejsou přípojky. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE RC plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 2, dl. 9,30 m**. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu PVC DN 80mm. Výkop – 9,3m.

### ŘAD „B6“

Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B1, v **LB14** v travnaté ploše a to napojením na nový T kus 100/50 a šoupátkem DN 50 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa výkopem až k silnici. Přechod silnice je řešen protlakem DN 80mm v dl. 9,0m, bez chráničky, ve směru k **LB36** před čp. 61, kde bude lom a dále pokračovat otevřeným výkopem až do konce rekonstrukce v **LB39**. Ukončení bude osazením odběrové soupravy DN 2“, K1 se ZS – odvodnění sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – **5 ks**. Potrubí nového vodovodního řadu bude z **HDPE RC plus, OD 63mm, ID 50mm, PAS 1075, typ 2, dl. 100,0 m**. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 50mm. Výkop – 91,0m.

### Demolice

Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu. Demontáž vodovodního potrubí z výkopu (montážní a startovací jámy)

LT 50 – 91m, LT 80 – 134,80m, LT 100 – 62m, PVC 90 – 9,3m.

Část je započteno do burstliningu – LT 100 – 145,20m, LT 80 – 190m.

### Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky :

- *Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 02. 03. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021*
- *Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné stanovisko ze dne 08. 02. 2021 č.j. KHSUL 13045/2021 pod spis. zn.: S-KHSUL 12062/2021*
- *Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec – souhlasné závazné stanovisko ze dne 10. 02. 2021 č.j. HSUL-380-2/ŽA-2021, Ev.č. 35 PD/PRE-Chy/2021*

Posouzení vodoprávního úřadu:

**Vodoprávní úřad v provedeném řízení zkoordinoval předložená stanoviska a jednotlivá vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Předloženým záměrem nedojde ke změně charakteru území ani jinak nebude ovlivněno okolí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem ve věci provedení stavby „**Čeradice – rekonstrukce vodovodu**“ nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

**Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.**

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Obec Libočany, Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23, 25/1, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 111, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, parc. č. 1/2, 6/4, 6/5, 8, 11/2, 17, 21, 26/1, 27, 29/1, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/20, 30/25, 30/31, 30/32, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/44, 31, 41, 45/3, 58/1, 59/1, 60, 61/2, 398/5, 398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9, 428/13, 428/22, 428/23, 428/27, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 445/9, 445/10, 445/16, 445/19, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 454/2, 480/2, 492/1, 492/2, 492/8, 492/9, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16, 492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2, 833/4, 833/10, 833/13, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 833/22, 833/25, 833/26, 833/28, 833/30, 833/32, 833/34, 833/36, 834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 848/2, 852/2, 866, 881, 883/1, 907/1, 908, 913, 915/1, 918/2, 918/8, 918/9, 919, 921, 933, 934, 938, 942, 943 v katastrálním území Čeradice u Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území Libočany, parc. č. 7009/5 v katastrálním území Žatec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 61, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86, č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101 a č.p. 102

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- K podkladům rozhodnutí se jednotliví účastníci řízení vyjádřili kladně. Podmínky uvedené v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

### **Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů :**

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeních, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace zodpovídá projektant. Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů.
- Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
- Zhotovitel – oprávněný stavební podnikatel ručí za bezpečné dokončení stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
- Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Stavební mechanismy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
- Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
- Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.
- Stavebník je povinen štítek umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

**Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03. 2021 pod spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

1. Původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 zákona o odpadech) je každá osoba, při jehož činnosti vzniká odpad. V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o odpadech, **pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami.** Původce odpadu se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
2. **Původce odpadu** dle bodu 1. tohoto upozornění (která provádí stavební činnost na základě smlouvy s vlastníkem věci) **je povinen** (dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech **předat odpad, který sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, do zařízení určeného pro nakládání s odpady**, včetně zařazení odpadu do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy **a hierarchií odpadového hospodářství** (dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
3. Původce odpadu je povinen v případě **stavebního a demoličního odpadu**, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) **zajištěno písemnou smlouvou** před jejich vznikem.
4. Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě nevyužití tohoto materiálu v místě stavby je nezbytné postupovat dle § 3 odst. 3 zákona o odpadech a dodržet hierarchii nakládání s odpady od předcházení vzniku odpadů, přes přípravu k opětovnému použití, recyklaci odpadů, nebo jiné využití odpadů v zařízeních k tomu určených (dle ustanovení § 9 a § 10 zákona o odpadech) a nakonec odstranění odpadů.
5. O produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence.
6. **Stavebník je povinen uchovávat doklady vyprodukovaných odpadů v rámci uvedeného záměru, které prokazují, že předal odpad, který sám nezpracoval v souladu se zákonem o odpadech, do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s právními předpisy a hierarchií odpadového hospodářství k případné kontrole orgánů v oblasti odpadového hospodářství.**
7. Upozorňujeme na obecné dodržování **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 01. 01. 2021 a navazujících právních předpisů. V projektové dokumentaci jsou uvedeny právní předpisy, které jsou nahrazeny novou právní úpravou. Při stavbě musí být ustanovení zákona o odpadech plně respektována.

**Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03. 2021 pod spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

1. Orgán ochrany přírody upozorňuje stavebníka, že podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. U dřevin dotčených záměrem proto doporučuje v průběhu stavby provést ochranná opatření v souladu s podmínkami ČSN 83

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

**Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které vydal Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03. 2021 pod spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :**

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská č.p. 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce prokáže stavebník, že zahájení výkopových prací oznámil Archeologickému ústavu AV ČR a předloží zprávu oprávněné organizace o výsledku odborného dozoru archeologa, a to i v negativním případě, aby se tak předešlo možnému postihu ve smyslu §§35, 39 zákona o státní památkové péči.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 a následujících §§ správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – vodoprávní úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Otisk úředního razítka

**Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K, MPA**

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žatec a na úřední desce Obce Čeradice po dobu 15 dnů. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Žatec, stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Žatec zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese [www.mesto-zatec.cz](http://www.mesto-zatec.cz).**

**Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.**

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení**

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši **3000 Kč** byl zaplacen dne **31. 05. 2021**.

**Obdrží:**

**I. Účastníci vodoprávního řízení – § 27 odst.1 správního řádu (dodejky)**

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my – doručeno prostřednictvím zmocněnce Miloslava Kočišová, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 - zmocněnec

Obec Čeradice, IDDS: grhaqpp

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

**II. Účastníci vodoprávního řízení – § 27 odst.2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města

Obec Libočany, IDDS: va7bmu8

Vlastníci ostatních pozemků v dané lokalitě veřejnou vyhláškou

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23, 25/1, 31/2, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/3, 32/1, 32/2, 37/1, 37/2, 111, 126, 140, 142, 143, 144, 145, parc. č. 1/2, 6/5, 17, 26/1, 27, 29/1, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14, 30/20, 30/25, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 31, 58/1, 398/5, 398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9, 428/22, 428/23, 428/27, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 445/10, 445/16, 445/19, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 454/2, 492/1, 833/4,

833/10, 833/13, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 833/25, 833/26, 833/28, 833/30, 833/34, 834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 852/2, 866, 881, 883/1, 913, 918/2, 918/8, 918/9, 919, 921, 933, 934, 938, 942, 943, 6/4, 8, 11/2, 21, 30/5, 30/6, 30/13, 30/31, 30/32, 30/44, 41, 45/3, 59/1, 60, 61/2, 428/13, 445/9, 445/21, 480/2, 492/2, 492/8, 492/9, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16, 492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2, 833/22, 833/32, 833/36, 848/2, 907/1, 908, 915/1 v katastrálním území Čeradice u Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území Libočany, parc. č. 7009/5 v katastrálním území Žatec

### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 61, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86, č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 92, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2, č.p. 87, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99 a č.p. 104

### **III. Dotčené orgány (dodejkou)**

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - památková péče, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

### **IV. Na vědomí (veřejnou vyhláškou)**

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, IDDS: a64ai6n

